

Рекомендуемые объёмы и веса материалов при монтаже подземных станций Zorde 4.

Подземная станция и тип монтажа		Zorde 4 нормальный уровень грунтовых вод	Zorde 4 высокий уровень грунтовых вод	Zorde 4 midi нормальный уровень грунтовых вод	Zorde 4 midi высокий уровень грунтовых вод	Zorde 4 long нормальный уровень грунтовых вод	Zorde 4 long высокий уровень грунтовых вод
Объём котлована, м куб.		4.3	7.5	5	8.5	5.6	9.4
Объём станции, м куб.		2	2	2.1	2.1	2.2	2.2
ЦПС (1:6), м куб./кг	Рекомендованное бетонирование 300 мм вокруг станции	2/2940	3.2/4700	2.5/3670	3.8/5580	3/4420	4.5/6610
Цемент в составе ЦПС, м куб./кг		0.3/390	0.5/650	0.4/520	0.6/780	0.4/520	0.7/910
Песок в составе ЦПС, м куб./кг		1.7/2550	2.7/4050	2.1/3150	3.2/4800	2.6/3900	3.8/5700
Песок, м куб./кг		0.3/450	2.3/3450	0.4/600	2.6/3900	0.4/600	2.7/4050
ЦПС (1:6), м куб./кг	Сплошное бетонирование котлована	2.3/3370	5.5/8090	2.9/4270	6.4/9420	3.2/4700	7.2/10600
Цемент в составе ЦПС, м куб./кг		0.4/520	0.8/1040	0.4/520	0.9/1170	0.5/650	1/1300
Песок в составе ЦПС, м куб./кг		1.9/2850	4.7/7050	2.5/3750	5.5/8250	2.7/4050	6.2/9300